



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ46.Н63082

Срок действия с 12.05.2012 по 11.05.2015

№ 0892245

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46.

"РОСТЕСТ-МОСКВА" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Россия. Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, тел. (499) 129-26-00, факс (499) 124-99-96.

ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для систем сигнализации, управления и связи, не распространяющие горение, марок: Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx, огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на напряжение переменного тока до 300 В частотой 50 Гц (см. приложение бланк № 0681560). ТУ 16.К99-049-2012. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.К99-049-2012 (п.п. 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 - 1.3.9; 1.4.1; 1.5.1 - 1.5.4; 1.6.1 - 1.6.3; 1.8)

КОД ТН ВЭД России:

8544 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". ИНН 7701165130. Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НПП "Спецкабель". ИНН 7701165130. Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. Телефон (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 21-12-С от 18.04.2012г. ИЛ КП ООО НПП "Спецкабель" (рег. № РОСС RU.0001.22КБ17 от 16.11.2010г., 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1) Сертификат соответствия рег. № С-RU.ПБ22.В.22380 от 20.04.2012г. выданный ОС ПП "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № ССПБ.RU.ПБ22 от 23.04.2009г., 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31) Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) рег. № РОСС RU.ИСО4.К00292 от 14.12.2010г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.13ИС04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации -5.



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

О.Н. Круглова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0681560**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н63082

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
85 7400 8544 00 000 0	Кабели симметричные для систем сигнализации, управления и связи, не распространяющие горение, марок: Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx, Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx, огнестойкие, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами сечением 0,2 - 2,5 мм кв., с изоляцией на основе кремнийорганической резины, с числом пар 1 - 40, в том числе экранированные в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение переменного тока до 300 В частотой 50 Гц	ТУ 16.К99-049-2012
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НПП "Спецкабель", Россия	



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.Б. Савкин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

О.Н. Круглова

инициалы, фамилия